

Starrett®

798 Series IP67 Electronic Caliper USER'S GUIDE



INTRODUCTION

Starrett 798B Electronic Calipers can output measurement data to a variety of peripherals with either a Starrett DataSure[®] Wireless Data Collection System End Node or cable.

The 798A version of this tool has the same features as the 7987B without output capability.

FEATURES

- Large, easy to read LCD, .310" high characters
- Induction type linear encoder system
- Heavy-duty bar and slide, 3.5mm thick
- Hardened stainless steel measuring surfaces for long life
- Fine adjustment
- Slide lock
- Accuracy meets DIN862
- Zero at any position
- Automatic shut off of display after 30 minutes of non-use
- Reactivation of display with movement of slide with no loss of position
- 6" (150mm), 8" (200mm) and 12" (300mm) sizes

BATTERY INSTALLATION

The caliper comes with one CR2032 lithium battery, not installed. To change or install a new battery refer to **Figure 1**.




Fig. 1

First, unscrew and remove the battery cover (1) by turning it to the left $\frac{1}{4}$ turn. Remove the old battery. Next, position the rubber "O" ring (3) correctly in the bottom of the battery compartment before inserting the new battery (2) negative side (-) down. Then, re-install the battery cover (1) and lock it into position by giving it a $\frac{1}{4}$ turn to the right.

(Note: If the display shows "Err0" after reinstalling the battery, press the "zero on/off" button to return the tool to its normal operation.)

OPERATING INSTRUCTIONS

Automatic OFF

The caliper will turn off (the display will go blank) after 30 minutes of no slide movement or press of a button. A one second push of either the "in/mm or "zero on/off" button will reactivate the display. Any movement of the slide will also activate the display with no loss of position.

In/mm Button

The caliper can be changed from inch mode to millimeter mode, or the reverse, with a two second push of this button. When an RS-232 cable is installed in the output slot of the 798B, the in/mm function is disabled and the button becomes a send button.

A one-second push of this button will also active the display with no loss of position.

Zero On/Off Button

If the display is off, a quick push of this button will activate the display. A one second press of the same button will also zero the tool at any position of the slide. A three second push of the button will shut the display off.

Output (798B only)

798B calipers include an output port that allows data transmission to computers or printers using the appropriate Starrett cable/adaptor or Starrett DataSure[®] wireless interface. The output command is controlled by the in/mm button. 798A models do not include output.

Low Battery Indication

A battery symbol in the lower left corner of the display will light when the battery is getting weak indicating the battery should be changed. To replace the battery, follow the instructions listed under "Installation of Battery".

Care and Maintenance

It is important to wipe the caliper with a lint-free cloth after exposure to moisture. Apply a very light coat of lubricant on all the mechanical parts. Do not use aggressive solvents to clean the plastic components. Do not store the instrument in areas of extreme temperature.

SPECIFICATIONS

Dust/ Water Protection:

IP67 according to IEC529

- The first number “6” identifies protection against complete ingress of dust.
- The second number “7” identifies protection against the ingress of water when submerged 1 meter deep for 30 minutes.

Ranges:

0-6"/0-150mm

0-8"/0-200mm

0-12"/0-300mm

Resolution:

0.0005"/0.01mm

*Accuracy:

$\pm 0.001"/0.02\text{mm}$

($\leq 4"/100\text{mm}$)

$\pm 0.001"/0.03\text{mm}$

($> 4"/100\text{mm}$)

** Meets the accuracy requirements of DIN 862*

Auto Shutdown:

30 minutes of non-use

Operational Temp.:

+41° - 104°F (+5° - +40°C)

Data Output:

(798B only) Patented non-contact USB cable

Battery:

Lithium Coin Cell 3V - CR2032 or Equivalent

Battery Life:

>3500 hours continuous use

Serie 798

Calibre electrónico IP67

GUÍA DEL USUARIO

INTRODUCCIÓN


Los calibres digitales electrónicos 798B de Starrett ofrecen la capacidad de transmitir los resultados a una variedad de periféricos, utilizando el nodo extremo de recolección inalámbrica de datos DataSure® de Starrett o un cable tradicional.

La versión 798A de esta herramienta cuenta con las mismas características que el modelo 798B sin la capacidad de salida del instrumento.

CARACTERÍSTICAS

- LCD de gran tamaño y fácil lectura con caracteres de 79 mm de altura
- Sistema de codificación lineal de tipo inducción
- Barra y corredera de alta resistencia y 3,5 mm de grosor
- Superficies de medición de acero inoxidable reforzado para una vida prolongada
- Ajuste preciso
- Bloqueo de corredera
- Precisión conforme a la norma DIN862
Ajuste a cero en cualquier posición
- Apagado automático de la pantalla tras 30 minutos sin uso

- Reactivación de la pantalla con el movimiento de la corredera sin pérdida de posición
- Tamaños de 150 mm (6"), 200 mm (8") y 300 mm (12")



INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

El calibre incluye una batería de litio CR2032 (tipo moneda) que no está instalada. Para cambiarla o instalarla, consulte la **Figura 1**.

En primer lugar, desenrosque y quite la tapa de la batería (1) girándola a la izquierda $\frac{1}{4}$ de vuelta. Extraiga la batería usada. A continuación, coloque correctamente la junta de goma (3) en el fondo del compartimento de la batería antes de insertar la nueva pila (2), con el lado negativo (-) hacia abajo. Vuelva a colocar la tapa de la batería (1) y gírela a la derecha $\frac{1}{4}$ de vuelta para fijarla en su posición.

(Nota: Si la pantalla muestra "Err0" después de instalar la batería, pulse el botón "zero on/off" para restablecer el funcionamiento normal de la herramienta.)

INSTRUCCIONES DE USO

Apagado automático

El calibre se apagará (la pantalla quedará en blanco) tras 30 minutos sin que se mueva la corredera y sin que se pulse un botón. Para reactivar la pantalla, pulse durante un segundo el botón "in/mm" o el botón "zero on/off". Asimismo, cualquier movimiento de la corredera activará la pantalla sin pérdida de posición.

Botón In/mm

El calibre se puede cambiar del modo de pulgadas al de milímetros, o a la inversa, pulsando durante dos segundos este botón. Cuando se conecta un cable RS-232 en la ranura de salida de la herramienta, la función in/mm se desactiva y el botón se transforma en botón de envío.

Cuando se pulsa el botón durante un segundo, la pantalla también se activa sin pérdida de posición.

Botón Zero On/Off

Si la pantalla está apagada, pulse brevemente este botón para activarla. Si pulsa durante un segundo el mismo botón, también pondrá a cero la herramienta en cualquier posición de la corredera. Si pulsa el botón durante tres segundos, la pantalla se apagará.

Salida (sólo para el modelo 798B)

Los calibres 798B incluyen un puerto de salida que permite la transmisión de datos a computadoras o impresoras, utilizando el cable/adaptador apropiado de Starrett o una interfaz inalámbrica DataSure® de Starrett. El comando de salida es controlado por el botón in/mm. Los modelos 798A no incluyen el puerto de salida.

Indicación de baja carga de la batería

Cuando la batería tenga poca carga, aparecerá un símbolo de batería en la esquina inferior izquierda de la pantalla para indicar que se debe cambiar la pila. Para cambiarla, siga las instrucciones del apartado "Instalación de la batería".

Cuidados y mantenimiento

Es importante limpiar el calibre con un paño sin pelusa después de haber estado expuesto a la humedad. Aplique una capa muy fina de lubricante a todas las piezas mecánicas. No utilice disolventes agresivos para limpiar los componentes de plástico. No almacene el instrumento en zonas sometidas a temperaturas extremas.

ESPECIFICACIONES

Protección contra polvo/agua

IP67 según norma IEC529

El número "6" identifica la protección contra entrada de polvo.

El número "7" identifica la protección contra entrada de agua cuando se sumerge a 1 metro de profundidad durante 30 minutos.

Rangos:

0-150 mm/0-6"

0-200 mm/0-8"

0-300 mm/0-12"

Resolución:

0,01mm/0,0005"

*Precisión:

$\pm 0,02$ mm/0,001" (≤ 100 mm/4")

$\pm 0,03$ mm/0,001" (> 100 mm/4")

* Cumple los requisitos de precisión de la norma DIN 862

Temp. de funcionamiento:

+5° - +40°C (+41° - 104°F)

Salida de datos:

Cable USB patentado sin contacto

Batería:

Pila de litio de 3V tipo moneda - CR2032 o equivalente

Autonomía de la batería:

>3500 horas de uso continuo

Apagado automático:

30 minutos sin uso

Gamme 798

Pied à coulisse électronique


IP67

MANUEL DE

L'UTILISATEUR

INTRODUCTION

Ce produit Starrett est conçu pour être facile d'emploi et transmettre des mesures à divers périphériques, soit par câble traditionnel, soit par connexion à un nœud terminal de système de recueil de données sans fil DataSure® Starrett.



CARACTÉRISTIQUES

- Grand afficheur à cristaux liquides facile à lire avec des caractères d'une hauteur de 7,874 mm (0,310 po)
- Système d'encodeur linéaire à induction
- Barre et curseur renforcés d'une épaisseur de 3,5 mm
- Surfaces de mesure en acier inoxydable trempé pour plus de durabilité
- Réglage fin
- Blocage du curseur
- Exactitude conforme à DIN 862
- Mise à zéro sur n'importe quelle position
- Arrêt automatique de l'affichage au bout de 30 minutes sans utilisation
- Réactivation de l'affichage par le mouvement du curseur sans perdre la position
- Dimensions de 150 mm (6 po), 200 mm (8 po) et 300 mm (12 po)

INSTALLATION DE LA PILE

Le pied à coulisse est fourni avec une pile au lithium CR2032 (pile bouton) non installée. Pour changer la pile ou en mettre une neuve en place, voir la **Figure 1**.

Tout d'abord, dévisser et déposer le couvercle du logement de pile (1) en le tournant de $\frac{1}{4}$ tour vers la gauche. Retirer la pile usagée. Ensuite, positionner correctement le joint torique en caoutchouc (3) au fond du compartiment de pile avant d'insérer la pile neuve (2) côté négatif (-) vers le bas. Puis, remettre en place le couvercle du logement de pile (1) et le bloquer en position en le tournant de $\frac{1}{4}$ tour vers la droite.

(Remarque : Si « Err0 » apparaît dans l'affichage une fois la pile remise en place, appuyer sur la touche « zero on/off » pour ramener l'outil au fonctionnement normal.)

MODE D'EMPLOI

ARRÊT automatique

Le pied à coulisse électronique Starrett 798B est conçu pour transmettre des mesures à divers périphériques, soit par un nœud terminal de système de recueil de données sans fil DataSure® de Starrett, soit par câble traditionnel.

La version 798A de cet outil possède les mêmes caractéristiques que le 798B sans la fonctionnalité de transmission.

Touche in/mm

Le pied à coulisse peut passer du mode pouces au mode millimètres ou vice-versa, en appuyant pendant deux secondes sur cette touche. Lorsqu'un câble RS-232 est installé dans la prise de sortie de l'outil, la fonction in/mm est désactivée et la touche devient une touche d'émission.

Appuyer sur cette touche pendant une seconde pour activer l'affichage sans perdre la position.

Touche zero on/off

Si l'affichage est coupé, appuyer rapidement sur cette touche pour activer l'affichage. Appuyer sur la même touche pendant une seconde pour mettre à zéro l'outil à toute position du curseur. Appuyer sur la touche pendant trois secondes pour couper l'affichage.

Sortie (798B uniquement)

Le pied à coulisse 798B est muni d'un port de sortie permettant la transmission des données à un ordinateur ou une imprimante à l'aide du câble/adaptateur Starrett approprié ou de l'interface sans fil DataSure® de Starrett. La commande de sortie se fait par le bouton in/mm. Le modèle 798A ne dispose pas de cette sortie.

Indication de décharge de la pile

Un symbole de pile dans le coin inférieur gauche de l'affichage s'allume lorsque la pile devient faible et doit être remplacée. Pour remplacer la pile, suivre les instructions répertoriées sous « Installation de la pile ».

Soin et entretien

Il est important d'essuyer le pied à coulisse avec un chiffon non pelucheux après exposition à l'humidité. Appliquer une très fine couche de lubrifiant sur toutes les pièces mécaniques. Ne pas utiliser de solvants agressifs pour nettoyer les composants en plastique. Ne pas stocker l'instrument dans des zones aux températures extrêmes.

SPÉCIFICATIONS

Protection contre la poussière / l'eau:

IP67 selon IEC529

Le premier chiffre, « 6 », identifie la protection contre toute pénétration de la poussière.

Le deuxième chiffre, « 7 », identifie la protection contre toute pénétration de l'eau lors de l'immersion à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Intervalles de mesures:

0 à 150 mm / 0 à 6 po

0 à 200 mm / 0 à 8 po

0 à 300 mm / 0 à 12 po

Intervalles de mesures:

0 à 150 mm / 0 à 6 po

0 à 200 mm / 0 à 8 po

0 à 300 mm / 0 à 12 po

Température de fonctionnement:

+ 5 à + 40° C (+ 41 à 104° F)

Résolution:

0,01 mm / 0,0005 po

Sortie de données:

Câble USB sans contact breveté

***Exactitude:**

$\pm 0,02$ mm / 0,001 po (\leq 100 mm / 4 po)

$\pm 0,03$ mm / 0,001 po ($>$ 100 mm / 4 po)

* Conforme aux spécifications de précision DIN 862

Pile:

Pile bouton au lithium 3 V – NOCR2032 ou un équivalent


Durée de vie de la pile:

$>$ 3 500 heures d'utilisation en continu

Mise en arrêt automatique:

30 minutes sans utilisation

- 1 - Jaws for external measurement
Mordazas de medición externas
BeCS de mesure externe
- 2 - Jaws for internal measurement
Mordazas de medición internas
BeCS de mesure interne
- 3 - Depth measuring rod
Varilla de medición de profundidad
Jauge de profondeur
- 4 - Scribing face
Cara de grabado
Surface de tracé
- 5 - Slide
Corredera
Curseur
- 6 - Graduated scale
Escala graduada
Règle graduée
- 7 - LCD display
Pantalla LCD
Afficheur à cristaux liquides
- 8 - Slide locking screw
Tomillo de bloqueo de la corredera
Vis de blocage de curseur
- 9 - Battery cover
Tapa de la batería
Couvercle de la pile
- 10 - Scribing reference face
Cara de referencia de grabado
Surface de référence de tracé
- 11 - Fine adjustment thumb roll
Rueda de ajuste preciso
Molette de réglage fin
- 12 - "Zero" set button / Power "on/off" button
Botón "Zero" (ajuste a cero) / Botón "on/off" (apagado/encendido)
Touche de mise à zéro / touche marche/arrêt
- 13 - "IN/mm" button
Botón "IN/mm" (pulgadas/mm)
Touche de réglage IN/mm



NOTE: The pictures shown are illustrative; the components may vary according to the model.

NOTA: Las imágenes son ilustrativas; los componentes pueden variar según el modelo.

REMARQUE : Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement ; les pièces peuvent varier en fonction des modèles.

Starrett®

The L. S. Starrett Co.

North America

www.starrett.com

Athol, MA, USA, 01331-1915

Europe & Asia

www.starrett.co.uk

Jedburgh, Scotland, TD8 6LR

South & Central America

www.starrett.com.br

13306-900, Itu, SP, Brasil

CNPJ 56.994.700/0001-01

China

www.starrett.com.cn

Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China